

٢/١

السادة : شركة ترائى كيم لكيمياويات البناء

الموضوع : إختبارات كيميائية على عدد ١ عينه ماده عزل

التاريخ : ٢٠٢١/٤/١

تحية طيبة وبعد ،،،

ايماء لخطابكم رقم ١٩٧٩ بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ وبخصوص الموضوع عاليه نتشرف أن نرفق لسيادتكم تقريراً بالنتائج هذا وقد سددت الرسوم المقررة بموجب قسيمة ايداع رقم ٠١٦٢٢٠٣ بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦ لحساب المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء معهد بحوث الهندسة الصحية والبيئية (معمل كيمياء مياه الشرب والصرف الصحي).



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير معهد بحوث الهندسة الصحية والبيئة

أ.م.د. /

أشرف أحمد قراقيش



نائب رئيس مجلس الإدارة
لشئون البحوث والدراسات

أستاذ دكتور /

خالد محمد يسري

٤٦٨٢٢

HBRC-SEI/C-F-7.8-01

shams

نتائج الاختبارات الكيميائية

اسم المشروع	: مشروع محطة صرف النوبارية - المقاولون العرب - ادارة الاعمال الصحية والتشطيبات ٢/٢
اسم العميل	: شركة ترائى - كيم لكيماويات البناء
العنوان	: ٦ اكتوبر - م - ص الرابعة
الرقم الكودي للعيينة	: SEI-C\IM\74\06\2021
عدد ونوع العينة	: ١ عينة مادة عزل (تراى - كوت تى 500) (Tri-Coat T 500)
تاريخ استلام العينة	: ٢٠٢١/٣/١٦
تاريخ اجراء الاختبار	: ٢٠٢١/٣/١٦

نتائج الاختبارات الكيميائية

م	اسم الاختبار	اسم المحلول	المشاهدة
١	مقاومة القلويات	محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيز ٢٠% وزنا لمدة اسبوعين	لم يحدث تأثير
٢	مقاومة الاحماض	محلول حمض الكبريتيك ١٠، (حجم) لمدة اسبوعين	لم يحدث تأثير
٣	مقاومة المذيبات العضويه	جازولين لمدة اسبوعين	لم يحدث تأثير
٤	مقاومة حمض الخليك	محلول حمض الخليك ٢% لمدة اسبوع	لم يحدث تأثير
٥	مقاومة الماء الساخن	ماء ساخن درجه حرارته ٩٠±٢٥س لمدة ٢٤ ساعة	لم يحدث تأثير
٦	مقاومة مياه الصرف الصحي	مياه الصرف الصحي لمدة ٢٤ ساعة	لم يحدث تأثير
٧	مقاومة مياه الصرف الصناعى	مياه الصرف الصناعى لمدة ٢٤ ساعة	لم يحدث تأثير

ملاحظات :

- تم تسليم العينة الى المعمل بمعرفه الجهة طالبة الاختبار (العميل) .
- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز .
- النتائج تسرى فقط على العينة المقدمة للمركز مع الاخذ فى الاعتبار ان النتائج لا تسرى ولا يعتد بها لاعتماد اى إنتاج كمى/ والممارسات/ والتوريدات/ وكذا التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة .
- يجب الرجوع الى الكود المصرى فى حالة وجود اليه لتحديد دورية اجراء الاختبار .
- مدة سريان هذا التقرير هي ٣ شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير الا بموافقة كتابية من المركز .
- يلتزم المعمل ببنود المواصفة الدولية ISO ١٧٠٢٥ لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء .
- اجريت هذه الاختبارات بند ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية م.ق.م: ٢٠٠٨/٣٣.٣ .
- بند ٦ - ٧ طبقاً لطلب العميل .

مدير المعمل
محمد د. محمد / محمد سعيد محمود

مشرف المعمل
أ.م.د. / نعمة أحمد
أ.م.د. / نوران يسري

القائم بالاختبار
أ.م.د. / حاتم محمد

SEI-C\FR\WP\22\02